

Notater

Notater:

Her holder de på å sette kantstein. De fikk beskjed om å bytte ut stein som det hadde gått skal av. Pratet med de ang asfalt i gata der det står AG 16 at dette må være feil. Her skal det legges 2 lag a 4cm ABG 11. Det er ikke ringt om oppstart på denne jobben til kontrollør. Bilder av massetyper - asfaltkviteringer- og generelt jobbens art skal leveres med ferdigmelding

Arbeidets status

Status på arbeid

Ikke påbegynt Under arbeid Ferdig

Utført

Dato og klokkeslett kontroll utført

21.03.2019

08:00

Kontrollørinformasjon

Navn	Geir Rinker Jensen	Mobilnummer	41617353	Epost	geir.rinker.jensen@dmk.no
-------------	--------------------	--------------------	----------	--------------	---------------------------